

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00062/23

Серия RU № 0112882

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"

Телефон: 84951342134. Адрес электронной почты: info@spetskabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПП "СПЕЦКАБЕЛЬ"

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 107497, Россия, город Москва, улица Бирюсинка, дом 6, корпус 1-5

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 164-99-030-2005 «Кабель парной скрутки повышенной защищенности для систем сигнализации. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 51-2023, 52-2023, 53-2023, 54-2023 от 16.10.2023 года, выданных Испытательным центром Обществу с ограниченной ответственностью НИЦ "Кабель-Тест" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ32)

Акта анализа состояния производства №23.09.0001 от 26.09.2023, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10A138), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Беспалов Александр Витальевич

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Статья 4, 5, 19 ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности кабельного оборудования", ТУ 16.999.030-2005 "Кабели парной скрутки повышенной защищенности для систем сигнализации. Технические условия". Описание технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (в части 5.2, 5.3, 5.4, 5.6). Срок службы, срок и условия эксплуатации в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемые изделия, изготовленные с даты изготовления отбора образцов (тестов) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанные в приложении - бланк № 0613047.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.10.2023

ПО 23.10.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Серцева Анона Сергеевна
(Ф.И.О.)

Досенко Екатерина Алексеевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АД38.В.00062/23

Серия RU № 0613046

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели парной скрутки повышенной защищенности для систем сигнализации на переменное напряжение до 300 В частотой 50 Гц или постоянное напряжение до 500 В включительно, не распространяющие горение при одиночной и групповой прокладке, с медными токопроводящими жилами, с числом пар от 1 до 40, номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 кв. мм, в том числе экранированные, в том числе с защитным элементом (броней),	ТУ 16.К99-030-2005 «Кабели парной скрутки повышенной защищенности для систем сигнализации. Технические условия»
	с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, или поливинилхлоридного пластика повышенной термостойкости, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, или поливинилхлоридного пластика повышенной термостойкости, или поливинилхлоридного пластика повышенной морозостойкости, или самозатухающего полиэтилена, без защитного шланга или с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, или поливинилхлоридного пластика повышенной термостойкости, или поливинилхлоридного пластика повышенной морозостойкости, или самозатухающего полиэтилена, марок: КПСВПс, КПСВЭПс, КПСВПскт, КПСВПскПс, КПСВЭПскт, КПСВЭПскПс, КПСВПбПс, КПСВЭПбПс, КПСВВКт, КПСВВКв, КПСВЭВКт, КПСВЭВКв, КПСВВБт, КПСВВБв, КПСВЭВБт, КПСВЭВБв, КПСВВКгм, КПСВВКвм, КПСВЭВКгм, КПСВЭВКвм, КПСВВБгм, КПСВВБвм, КПСВЭВБгм, КПСВЭВБвм, КПСВВКгт, КПСВВКвт, КПСВЭВКгт, КПСВЭВКвт, КПСВВБгт, КПСВВБвт, КПСВЭВБгт, КПСВЭВБвт	
	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, без защитного шланга или с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, марок: КПСВВКгт(A)-LS, КПСВВКвт(A)-LS, КПСВЭВКгт(A)-LS, КПСВЭВКвт(A)-LS, КПСВВБгт(A)-LS, КПСВВБвт(A)-LS, КПСВЭВБгт(A)-LS, КПСВЭВБвт(A)-LS	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Григорьева Анна Сергеевна

090

Доктор Екатерина Алексеевна

104

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.AД38.В.00062/23

Серия RU

№ 0613047

Сведения по сертификату соответствия

Информация о распространении сертификата соответствия на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции:

Кабели парной скрутки повышенной защищенности для систем сигнализации на переменное напряжение до 300 В частотой 50 Гц или постоянное напряжение до 500 В включительно, не распространяющие горение при одиночной и групповой прокладке, с медными токопроводящими жилами, с числом пар от 1 до 40, номинальным сечением жил от 0,5 до 2,5 кв. мм, в том числе экранированные, в том числе с защитным элементом (броней)

Типовые образцы:

Для кабеля марки КПСВВКВм 1х2х0,5 с 12.2022 года;

Для кабеля марку КПСВЭПс 1х2х1,0 с 01.2023 года.

Для кабеля марки КПСВВВнг(А)-LS 2х2х1,0 с 03.2023 года:

Для кабеля марки КПСВВКВт 1х2х0,5 с 09.2023 года.

енной защищенности для систем сигнализации на переменное напряжение до 500 В включительно, не распространяющие горение при одиночных испытаниях, с числом пар от 1 до 40, номинальным сечением жил от 0,5 до 1,0 мм² (броней)

1х2х0,5 с 12.2022 года;
1х2х1,0 с 01.2023 года;
(А)-LS 2х2х1,0 с 03.2023 года;
1х2х0,5 с 09.2023 года.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Персона Анна Сергеевна

1040

Ворожко Екатерина Алексеевна

16401

