



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00116/25

Серия **RU** № **0580514**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +7 (495) 274-01-01. Адрес электронной почты: info@serconsrus.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25, 26
 Адрес места осуществления деятельности: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3
 Основной государственный регистрационный номер 1026103305612.
 Телефон: +78632209299 Адрес электронной почты: info@oreokabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
 Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25, 26
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, в том числе плоские, с алюминиевыми или медными жилами, номинальным сечением жил от 1,5 до 6 мм² включительно, числом жил от 1 до 5 включительно, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика, в том числе пониженной горючести, в том числе не распространяющие горение при групповой прокладке, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: АВВГ-П, АВВГ, АВВГ-Пнг(А), АВВГнг(А), ВВГ-П, ВВГ, ВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.499-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66, 1 и 3кВ. Технические условия».
 Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД БАЭС 8544499509, 8544499900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 155УТ, 156УТ, 157УТ от 30.05.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).
 Протокола испытаний № ППБ-731/06-2025 от 06.06.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).
 Акта о результатах анализа состояния производства №11.04.2025-1СЕРК от 16.04.2025, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Шанина Арина Игоревна
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» (разделы 1-6 и 9-11), ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы - 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.06.2025 **ПО** 08.06.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Перцева Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Блохин Владимир Геннадьевич

(Ф.И.О.)