



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ43.Н00089

№ ПС 010166

Срок действия с 03.04.2025 г. по 02.04.2030 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

27.40.24

Код ТН ВЭД

9405 61 000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Белый свет 2000» (ООО «Белый свет 2000»),
125080, Россия, Новгородская область, город Москва, переулок Факультетский, дом 12,
строение 3, этаж 4, комната 3. ОГРН: 1027700268727. Телефон: +74957851767.
Адрес электронной почты: info@belysvet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Белый свет 2000» (ООО «Белый свет 2000»),
125080, Россия, Новгородская область, город Москва, переулок Факультетский, дом 12,
строение 3, этаж 4, комната 3. ОГРН: 1027700268727. Телефон: +74957851767.
Адрес электронной почты: info@belysvet.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», 109052, г. Москва, ул. Нижегородская,
д. 29-33, стр. 15, этаж 5, пом. 539А-в, Телефон: +74952223400, E-mail: zapros@bsg-sert.ru,
ОГРН 1187746960774, Свидетельство № ССБК RU.ПБ43 до 29.11.2026г., выданное ССБП
«ПожСоюз» рег. № РОСС RU.И559.04ЖР00

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести

Световые приборы для аварийного освещения, торговой марки «Белый свет», серий
AVANZAR, AZIMUT, BERG, GALEON, GALLIUS, JUNIOR L, KVADREX, KRUGOZOR,
METEOR, METEORIT L, MITRA, NIMBUS, PRIZMA, RUMB, UNIVERSAL L, VIRTUS,
на напряжение от 12 до 230 В, выпускаемые по ТУ 27.40.24-016-54762960-2025
«СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для
аварийного освещения», п. 22.15, ГОСТ IEC 60695-10-2-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть
10-2. Чрезмерный нагрев. Испытание давлением шарика», ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011
«Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Основные методы испытаний раскаленной
проволокой. Установка испытания раскаленной проволокой и общие процедуры испытаний», ГОСТ
IEC 60695-2-11-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний
раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной
продукции», ГОСТ IEC 60695-11-5-2013 «Испытания на пожароопасность. Часть 11-5. Метод
испытания игольчатым пламенем. Аппаратура, руководство и порядок испытания на подтверждение
соответствия».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № 035-ПИ-04/2025 от 02.04.2025 г,
ИЛ «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», № ССБК
RU.21ПБ40 до 29.11.2026г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС
RU.ИСМ001.К02928 от 06.03.2024 г. до 06.03.2027 г., выдан ОС
«ЦЕНТР ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА»,
рег. № РОСС RU.3696.04САСО.ИСМ001

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Печий А. В.

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Малыхин С.А.

