



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01127/25

Серия RU № 0406476

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н. гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН" (ООО «НЕПТУН»), место нахождения: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ вн. тер. г., ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, адрес места осуществления деятельности: 601273, РОССИЯ, обл Владимирская, р-н Суздальский, с Павловское, 259 км автодороги М-7 «Волга-1» подъезд к г. Иваново, ОГРН: 5167746509739. Номер телефона: +74959692720. Адрес электронной почты: neptun.llc@mail.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН" (ООО «НЕПТУН»), место нахождения: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ вн. тер. г., ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, РОССИЯ, обл Владимирская, р-н Суздальский, с Павловское, 259 км автодороги М-7 «Волга-1» подъезд к г. Иваново.

## ПРОДУКЦИЯ

Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов напряжением до 1 кВ, для групповой прокладки, типы: «Легкая», «Тяжелая», наружные диаметры согласно Приложению №1 на 1 листе (Бланк № 0944481), выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 «Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб» Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 23 100 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-1569/12-2025, выданного 17.12.2025 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ИЛ ООО «ПСК»), ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 150-СС/08-2025, выданного 21.08.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Галимуллина Алина Ринатовна, Лесин Сергей Николаевич  
Схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению № 2 на 1 листе (Бланк №0944482). Условия хранения труб – по группе 2 ГОСТ 15150. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия – изготовителя. Срок службы 25 лет. Для климатического исполнения УХЛ категории размещения 2, при этом, диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40°C до плюс 60°C. 1.1.9. Трубы исполнения «Атмосферостойкие» должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150, при этом, диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 50°C до плюс 60°C. Допускается возможность монтажа труб в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 5°C до плюс 60°C. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 18.11.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.12.2025 ПО 16.12.2030

## ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Зинина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

М.П.

Антоненко Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01127/25

Серия **RU** № **0944481**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

| Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД    | Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Международный код GTIN (Global Trade Item Number) (при наличии, по выбору заявителя) | Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция                             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -         | 3917 32 000 9 | Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов напряжением до 1 кВ, для групповой прокладки, тип «Легкая»:<br>внешний диаметр 16±0,4 мм, толщина стенки 0,8+0,30;<br>внешний диаметр 20±0,4 мм, толщина стенки 0,9+0,30;<br>внешний диаметр 25±0,4 мм, толщина стенки 0,9+0,30;<br>внешний диаметр 32±0,4 мм, толщина стенки 1,0+0,25;<br>внешний диаметр 40±0,4 мм, толщина стенки 1,2+0,25;<br>внешний диаметр 50±0,4 мм, толщина стенки 1,4+0,30;<br>внешний диаметр 63±0,4 мм, толщина стенки 1,4+0,30  | Информация о коде GTIN (Global Trade Item Number) отсутствует                        | ТУ 22.21.21-001-52715257-2017<br>«Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб» |
| -         | 3917 32 000 9 | Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для прокладки кабелей и изолированных проводов напряжением до 1 кВ, для групповой прокладки, тип «Тяжелая»:<br>внешний диаметр 16±0,4 мм, толщина стенки 1,1+0,30;<br>внешний диаметр 20±0,4 мм, толщина стенки 1,2+0,30;<br>внешний диаметр 25±0,4 мм, толщина стенки 1,3+0,30;<br>внешний диаметр 32±0,4 мм, толщина стенки 1,4+0,35;<br>внешний диаметр 40±0,4 мм, толщина стенки 1,8+0,35;<br>внешний диаметр 50±0,4 мм, толщина стенки 2,0+0,40;<br>внешний диаметр 63±0,4 мм, толщина стенки 2,0+0,40 | Информация о коде GTIN (Global Trade Item Number) отсутствует                        | ТУ 22.21.21-001-52715257-2017<br>«Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ и аксессуары для труб» |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Зинина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

Антоненко Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01127/25

Серия **RU** № **0944482**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов)                                                           | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53313-2009<br>раздел 4      | Изделия погонажные электромонтажные.<br>Требования пожарной безопасности.<br>Методы испытаний | - изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009;<br>- изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;<br>- изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;<br>- изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009. |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Зинина Александра Константиновна  
(Ф.И.О.)Антоненко Анна Сергеевна  
(Ф.И.О.)